



UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

ACUS

Guanajuato, Gto., 26 de abril de 2016
Oficio No. 166/16 DISU

Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa
Abogado General
Presente

Estimado Maestro Murillo:

Atención: Lic. Francisco Olmos Guerrero

Me refiero al oficio OAG-503/2016 con fecha de recibido en esta Dirección el día 2 de marzo de 2016, mediante el cual solicita determinar el estado físico de la finca ubicada en calle Yucatán número 110, Colonia Bellavista en la ciudad de León, Gto.

Una vez examinado el expediente presentado por la Oficina del Abogado General, el día 20 de abril se realizó una visita física al lugar de la finca donde se corroboró la ubicación, superficie total y construida; así como el tipo de construcción y calidad de materiales. En dicha visita, también se constató el estado físico-estructural del inmueble quedando evidencia de que **es necesario la demolición de la construcción total de manera inmediata, por el riesgo de colapso que representa**, ya que, los elementos estructurales, como muros y losas, se encuentran en pésimas condiciones, y algunos elementos (losas) ya se encuentran totalmente derruidos y los muros expuestos a humedad y con desplomos muy pronunciados.

Así, ante el dictamen técnico practicado, la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, **no considera** como propiedad estratégica el inmueble analizado que justifique un interés prioritario para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución y que fortalezca la presencia de la Universidad en este municipio. Se anexa fotografías del inmueble.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

Atentamente,

"La verdad os hará libres"



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Mtro. Eloy Juárez Sandoval

Director de Infraestructura y Servicios Universitarios

C.c.p. Ing. Hilario Yañez Trejo, Director de Infraestructura y Mantenimiento
C.c.p. Ing. Alejandra López Arriaga e Ing. Francisco Gómez, Proyectos de Infraestructura. Para atención y seguimiento
C.c.p. Archivo, Mtro. EJS/ela

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Calle del Truco No. 11, Planta Alta, Zona Centro
Guanajuato, Gto., México
C.P.: 36000
Teléfonos: 01(473) 7320036 ext. 1445 y 8210
www.ugto.mx

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO
RECIBIDO
OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL
14/16